

Членам АПТС - Экспертного совета по  
внутридомовым сетям

*об обязательной сертификации  
напорных труб из полипропилена,  
армированных стекло- или базальтовым волокном*

### Разъяснение

В настоящее время и до 01.09.2022 – даты вступления в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 №2425, сертификационный орган может самостоятельно принимать решение по отнесению напорных труб из полипропилена, армированных стекло- или базальтовым волокном, для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления как к ГОСТу Р 53630 по формальному признаку - многослойность конструкции, так и к ГОСТу 32415 по формальному признаку - материал, из которого изготовлен основной слой трубы.

Постановление Правительства №2425 дает однозначный ответ на вопрос применимости стандартов в процессе сертификации и не допускает разночтений – здесь прослеживается четкое разделение по конструкции изделия: многослойные трубы – ГОСТ Р 53630, однослойные – ГОСТ 32415.

Данным постановлением, в целях снижения нагрузки на сертификационные органы и лаборатории, которая ожидаемо увеличится в связи со значительным расширением перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, предусмотрен переходный период – 1 год с момента вступления постановления в силу. Таким образом, для выделенной продукции (под которую подпадает и трубная) требования вступят в силу с 01.09.2023 году.

Для наглядности, ниже приведена выдержка из постановления №2425 с разбивкой по стандартам (еще раз обращаем внимание, что по данной продукции предусмотрена отсрочка до 01.09.2023 года) из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации:

#### **Сертификация по ГОСТ 32415:**

Пп 5.4 Трубы напорные полимерные однослойные из поливинилхлорида

Пп 5.7.3 Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена

Пп 5.7.4 Трубы напорные полимерные однослойные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT

Пп 5.7.5 Трубы напорные полимерные однослойные из полипропилена

Пп 5.7.6 Трубы напорные полимерные однослойные из полибутена

**Сертификация по ГОСТ Р 53630:**

Пп.5.6 Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции)

Пп.5.7.1 Трубы напорные полимерные многослойные из сшитого полиэтилена

Пп.5.7.2 Трубы напорные полимерные многослойные (кроме труб из сшитого полиэтилена)

Таким образом, стеклоармированные трубы (или трубы, армированные иными волокнами, например, базальтовым волокном) данным постановлением отнесены к пп.5.7.2 (сертификация по ГОСТ Р 53630).

П.п	Наименование продукции	ТН ВЭД ЕАЭС	Обязательные требования	Комментарий	
5.7.2	Трубы напорные полимерные многослойные (кроме труб из сшитого полиэтилена)	из 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33	<b>ГОСТ Р 53630-2015</b>		Новое, нет п. 5.2.1 «Требования к материалам (MRS)»; п. 5.2.2 «Термическая стабильность»
			п. 4.1.2,	Размеры	
			5.1.1,	Внешний вид	
			5.1.2,	гидростатика (22, 165, 1000ч)	
			5.1.6,	Усадка	
			5.4.1	Маркировка	

*С уважением,*  
**Генеральный директор**



**В.С. Ткаченко**

Исполнитель:  
Кириченко Ю.В.  
8-926-233-4058  
kuv@rapts.ru